

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 26 » декабря 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-295/25

Срок действия с 26.12.2025

Дата очередной плановой проверки производства до 26.12.2030

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, торговой марки «Armolight», марок APвППг, ПвППг, ПвПП2г, APвПП2г, одножильные с сечением жилы от 35 до 630 мм² включительно, изготавливаемые ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» по ТУ 3530-001-58888837-2014 (изм. 3), в комплекте с кабельными муфтами марок ПКВТ(н)-О-10, ПКНТ(н)-О-10, ПСТ(С)О-10 производства ООО «НПП «ЭРГ» по ТУ27.33.13-004-28448021-2018 (изм. 1), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150 (минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации для кабелей и муфт – минус 60 °С)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДС-Инжиниринг» (ООО «ДС-Инжиниринг»)

(188640, Ленинградская область, М.Р-Н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский д.17, ком. 413}

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель кабеля:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ» (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)
(430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А)

Изготовитель муфт:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭРГ» (ООО «НПП ЭРГ»)

(197183, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро долгое, ул. Полевая Сабировская, д. 46 литера А, помещ. 50,1 (3-н)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»